

OBEC KÁTLOVCE

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.KAT-40/2023/Tá-45
Vybavuje: Ing. Andrea Tomeková
Tel.: 033/55 64 345
e-mail: tomekova@soutt.sk

v Trnave dňa 11.08.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA

**Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36252484, Priemyselná 10, 921 79
Piešťany,**

ktorú zastupuje Gajdoš - Consulting Engineers, s.r.o., Novomeského 122/6, 960 01
Zvolen

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 25.07.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení stavby:

**„Rekonštrukcia vodovodu DN600 od vodojemu v obci Dechtice po vodojem v obci
Zvončín“**

SO-01.1 Obchvat obce Dechtice v km 0,821 00 až 1,302 00 v dĺžke 481,0 m

SO-01.2 Obchvat obce Kátlovce v km 3,434 37 až 5,416 41 v dĺžke 1 982,04 m

na pozemkoch **líniová stavba, v katastrálnom území Dechtice a Kátlovce**, v obci
Dechtice a Kátlovce. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavba obsahuje :

V rámci projektu stavby "Rekonštrukcia vodovodu DN600 od vodojemu v obci Dechtice po
vodojem v obci Zvončín", ktorý je riešený v celkovej dĺžke 22 433 m sú navrhnuté dve
nové trasy vodovodu. Ide o dva úseky - obchvat časti obce Dechtice a obchvat celej obce
Kátlovce. Nové trasy vodovodu sú vedené mimo obce, na poľnohospodársky obrábaných
pozemkoch, prístupné počas výstavby aj počas prevádzkovania a potreby opráv.

SO-01.1 Obchvat obce Dechtice v km 0,821 00 až 1,302 00 v dĺžke 481,0 m :

- nová trasa vodovodu odbočuje zo súbehu s existujúcim vodovodom pred prvou
nehnutelnosťou v obci (smer od vodojemu Dechtice), križuje št. cestu pretlakom
(bezrozkopávková technológia) a za cestou bude vedená po poľnohospodársky
obrábaných pozemkoch a následne sa pripája na trasu existujúceho vodovodu v staničení
1,302 00 km, v mieste nadzemného objektu kde je existujúce odbočenie pre rozvody vody
v obci Dechtice spolu s meraním vody. Do tohto objektu sa z nového vodovodu zriadi
odbočenie. Na trase je osadený jeden vzdušník v armatúrnej komore.

SO-01.2 Obchvat obce Kátlovce v km 3,434 37 až 5,416 41 v dĺžke 1 982,04 m :

- nová trasa vodovodu odbočuje zo súbehu s existujúcim vodovodom v km 3,434 37, lomí
sa a je vedená v súbehu s hranicou pozemkov už stojacich aj plánovaných rodinných

domov. Ďalej trasa obchádza areál poľnohospodárskeho družstva a posledný úsek je vedený križom cez ornú pôdu. Celá trasa je umiestnená v poľnohospodársky obrábaných pozemkoch. V staničení km 5,416 41 sa vodovod pripája ku trase existujúceho vodovodu DN600. Prípojka vody pre rozvodné potrubie vody v obci bude riešená v mieste odbočenia v staničení km 3,434 37 tak, že sa využije existujúce potrubie oceľové DN 600, do ktorého sa zatiahne nová prípojka vody až po existujúcu vodomernú komoru. Na trase sa nachádzajú tri vzdušníky a dva kalníky. Budú zriadené v podzemných prefabrikovaných šachtách.

Materiál vodovodu : Vodovod je navrhnutý vybudovať z potrubia vysokohustotného polyetylénu HDPE d630/57,2, SDR17 PE100, PN10. Potrubie bude opatrené výstražnou fóliou modrej farby a vyhľadávacím vodičom CYKY 6 mm². Vo všetkých smerových a výškových lomoch potrubia sa zriadia betónové bloky.

Obec Kátlovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania. Keďže pre dané územie je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia, upúšťa stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom správnom orgáne do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava (úradné dni Po 8:00-12:00, 12:30-15:30; St 8:00-12:00, 12:30-16:30; Pia 8:00-12:00. Presný termín je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom.).

Poučenie:

Účastníci územného konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.




Mgr. Dalibor Minarovič
starosta obce Kátlovce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia.